

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๕๐,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) ทุกคน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

(๑) นางสาวมณีนีวรรณ ลอยมา	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ	ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวชนัญชิตา สีพราย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงาน	กรรมการ
(๓) นางสาวศุภดา ทองลือ	พนักงานบัญชี	กรรมการ/เลขานุการ

วนต์ฉิณ

ฉษษชช

ศุฉศ

รายละเอียดราคากลางต่อหน่วย

ที่	รายละเอียด	จำนวน/ หน่วย	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑ เครื่อง	๒๘,๖๐๐	๒๘,๖๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๕ เครื่อง	๓๒,๔๐๐	๑๖๒,๐๐๐
	รวม	๖ เครื่อง		๑๙๐,๖๐๐

9 หน่วย

๘๖,๖๐๐

๑๙๐,๖๐๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง

๑. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐/๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕

๒.๒ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง หรือใช้งานมาก่อน

๓. คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

๓.๑ เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๓.๒ มีแผ่นกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์ หรือแบบตาข่ายพลาสติก สำหรับกรองฝุ่นละอองที่ช่องลมดูดกลับ โดยสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก

๓.๓ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๓.๔ ใช้สารทำความเย็น นํ้ายา R-๒๒ หรือดีกว่า

๓.๕ ใช้รีโมทชนิดไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด

๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

๔.๑ เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคา เป็นราคารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่น ๆ ตามมาตรฐาน

๔.๒ ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

๔.๓ บริการล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี

